



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307032485

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8-100S, NM8-100H, NM8-100R; 详见参数附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年02月13日

有效期至: 2020年02月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年03月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1022496



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307067297

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8-630S/H/R, NM8S-630S/H/R In: 250A, 315A, 350A, 400A, 500A (NM8-630S/H/R)  
In: 250A, 315A, 350A, 400A, 500A, 630A (NM8S-630S/H/R) Ue: AC400V/690V,  
DC250V(单极)、DC500V(两极串); 过电流脱扣器类型: 电磁式、电子式;  
Ue=AC400V: S: Ics=Icu=70kA, H: Ics=Icu=100kA, R: Ics=Icu=125kA;  
Ue=AC690V: S: Ics=Icu=10kA, H: Ics=Icu=20kA, R: Ics=Icu=35kA; Ue=DC250V(单  
极)/500V(两极串): Ics=Icu=50kA 使用类别:A类 3P、4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年02月13日 有效期至: 2020年02月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月25日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1033856



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307139070

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8-1250S、H/3P, 4P

Ue: AC400V/690V; In: 630A, 700A, 800A, 1000A, 1250A; Icu: AC400V: S: 50kA, H: 70kA;  
AC690V: S: 10kA, H: 20kA; Ics: AC400V S: 25kA, H: 35kA; AC690V S: 5kA, H: 10kA; 使用类别: A类: 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年02月13日

有效期至: 2020年02月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年01月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1039356



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307148132

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8S-250S、NM8S-250H、NM8S-  
250RUe: AC400/690V; In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; AC400V: S型  
Icu=Ics: 50kA, H型: Icu=Ics: 70kA, R型: Icu=Ics: 100kA; AC690V: S型: Icu=Ics: 8kA, H  
型: Icu=Ics: 10kA, R型: Icu=Ics: 15kA; 使用类别: A类; 极数: 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年02月13日      有效期至: 2020年02月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年05月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1039354



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307148133

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8S-100S、NM8S-100H、NM8S-100R Ue:AC400/690V; In:40A, 50A, 63A, 80A, 100A; AC400V: S型: Icu=Ics:50kA; H型: Icu=Ics:70kA; R型: Icu=Ics:100kA; AC690V: S型: Icu=Ics:8kA; H型: Icu=Ics:10kA; R型: Icu=Ics:15kA; 使用类别:A类; 极数:3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年02月13日

有效期至: 2020年02月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年05月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1039355



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307163871

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8S-1250S, H Ue: AC415V/690V; In: 630A, 700A, 800A, 1000A, 1250A; S  
型: Ics: 25kA/5kA; Icu: 50kA/10kA; H型: Ics: 35kA/10kA; Icu: 70kA/20kA; 使用类别: A  
类; 3P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年02月13日

有效期至: 2020年02月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年10月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1039353



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307387126

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8-800S、NM8-800H、NM8-800R 额定工作电流:400A, 500A, 600A, 630A, 700A, 800A;  
额定工作电压:AC380V/400V/415/660V/690V; 额定极限短路分断能力:AC380V/400V/415V:S/50kA, H/70kA, R/85kA; AC660V/690V:S/10kA, H/12kA, R/15kA; 额定运行短路分断能力:AC380V/400V/415V:S/35kA, H/50kA, R/65kA; AC660V/690V:S/10kA, H/10kA, R/10kA; 使用类别:A类; 极数:3极

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年01月13日      有效期至: 2020年01月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年01月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1079565



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010307763761

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江工业区松开V-7A-1号地块

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

NM8-1600S/H/R、NM8S-1600S/H/R、NM8SD-1600S/H/R Ui: 1000V Ue: AC415, AC690V, DC1000V (仅NM8-1600S型4P适用) In: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A  
过电流脱扣器类型: 热磁式(NM8-1600S/H/R), 电子式(NM8S-1600S/H/R, NM8SD-1600S/H/R) Ics: AC415V: 45kA/60kA/70kA(S/H/R); AC690V: 30kA; DC1000V:25kA  
Icu: AC415V: 65kA/85kA/100kA(S/H/R); AC690V: 30kA; DC1000V:25kA Icw: 20kA/1s (仅NM8S-1600/NM8SD-1600适用); 使用类别: A(NM8-1600), B(NM8S/SD-1600) 极数: 3P, 4P(三个保护极, N极可开闭) 符合附录N的电子附件: 分励脱扣器: AC220/230V, AC380/400V 欠压脱扣器: AC220/230V, AC380/400V 配用的辅助报警触头(3NO3NC(NM8/NM8S-1600), 4NO4NC(NM8SD-1600)): Ith: 2.5A NM8/NM8S-1600: AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/0.47A, DC-13:Ue/Ie:DC220V/240V/0.27A  
NM8SD-1600: AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.3A, AC400V/0.25A, DC-13: Ue/Ie:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年04月03日

有效期至: 2020年04月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1120393